

工程竣工验收报告

工程名称	永城市15座老旧公厕升级改造项目		
建设单位	永城市园林绿化环境卫生中心		
施工单位	河南汇业建筑工程有限公司		
监管单位	永城市园林环卫中心基础设施管理所		
项目经理	白颜超	监管负责人	李旭
开工日期	2022年12月15日	计划竣工日期	2023年1月15日
初验日期	2023年1月18日	竣工验收日期	2023年1月30日
工程概况	15座老旧公厕升级改造项目，施工内容包括公厕内外墙面、地面、顶面装修，内部设施升级更新、洁具更换等，是2022年市政府重点民生项目，项目总投资1712000元。		
验收组织形式	由建设单位组织建设单位、监管单位、施工单位共同参加验收。		
验收范围及主要工程量	1、验收范围: 招标施工图设计内容 2、主要工程量: 15座公厕内外装修、设施更新。 3、质量标准: 达到项目设计文件要求		

存在问题及处理意见

初验存在问题：

- 1、玫瑰花公厕排风扇噪音大，建议更换。
- 2、六倍利公厕洗手台水龙头漏水，建议维修。
- 3、姜花公厕地面铺装缝隙较大，建议重新铺装。
- 4、紫玉兰公厕灯具灯光较暗，建议更换。

已按要求整改。

验收意见

- 1、该工程按设计文件和合同约定的内容已全部完成，符合相关规范要求。
- 2、工程资料齐全，所用材料合格。
- 3、工程的观感质量尚可。
- 4、工程的使用功能满足设计要求，参加验收人员一致同意验收，验收合格，交付使用。

建设单位(章)

项目负责人:



监管单位(章)

项目负责人:



施工单位(章)

项目负责人:

